




# FICHE PRODUIT OBSOLÈTE

## UNIGEN 2.0 PMS ref: A51V2

### I. Produit obsolète



### II. Information

La référence A51V2 UNIGEN 2.0 PMS est à présent obsolète.

### III. Produit de remplacement

Le produit de remplacement, pour toute commande à partir d'aujourd'hui est le:

- GENSYS Compact Prime avec le mode **Synchronisation & répartition uniquement** activé : réf A56-PRIME-00 pour centrale de couplage entre générateurs.
- GENSYS Compact Mains avec le mode **Synchronisation & répartition uniquement** activé : réf A56-MAINS-00 pour centrale de couplage d'un générateur avec le réseau.

Synchronisation et répartition uniquement	
Synchronisation et répartition uniquement	Oui
Masquer mesures moteur	Oui

Si vous souhaitez plus d'information sur ces produits, merci de contacter votre technico-commercial ou le département commercial à [info@cretechnology.com](mailto:info@cretechnology.com), notre équipe sera ravie de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également avoir un aperçu des produits sur notre site web.

Vous en remerciant,  
L'équipe Marketing CRE TECHNOLOGY.